

Додаток 17
до Методики оцінки активів суб'єктів
природних монополій, суб'єктів
господарювання на суміжних ринках у
сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії
(підпункт 6.2.2.1 пункту 6.2 розділу VI)

**Укрупнені показники вартості будівництва обладнання теплових пунктів та вузлів приєднання за цінами станом на
01 травня 2017 року (без ПДВ)**

Тип теплового пункту	Схема приєднання	Показник вартості залежно від максимального теплового навантаження, тис. грн													
		менше 0,25 Гкал/ год	0,25 Гкал/ год	0,5 Гкал/ год	1 Гкал/ год	1,5 Гкал/ год	2 Гкал/ год	3 Гкал/ год	5 Гкал/ год	7 Гкал/ год	10 Гкал/ год	15 Гкал/ год	20 Гкал/ год	35 Гкал/ год	від 35 Гкал/ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Центральний тепловий пункт	ГВП' двоступенева ЦО ² залежна схема	246	336	500	584	979	1453	1981	2309	2946	3584	4329	5018	7873	7873
	ГВП двоступенева ЦО незалежна схема	272	358	558	642	1159	1702	2420	3204	3984	4764	4819	6800	9084	9084
	ГВП двоступенева ЦО залежна + незалежна схема	472	545	742	923	1468	2407	2899	3333	4639	5946	6163	7621	10475	10475

-
- 1 Гаряче водопостачання
 - 2 Централізоване опалення

Примітки:

1. До укрупнених показників вартості будівництва обладнання теплових пунктів та вузлів приєднання не входить вартість будівлі (зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі та її внутрішніх інженерних систем (опалення, вентиляція, освітлення, водопостачання та каналізації).
2. У структурі витрат укрупнених показників вартості будівництва витрати на обладнання становлять 81,25 % для теплових пунктів та вузлів приєднання максимальним тепловим навантаження менше 0,25 Гкал/год та 65,12 % для теплових пунктів та вузлів приєднання максимальним тепловим навантаження 0,25 Гкал/год і більше.